

自然冷媒CO<sub>2</sub>ヒートポンプ給湯機に関するご注意

据付け場所について

- 塩害地(離島・海浜地区など)では機器が故障するおそれがありますので、据付けないでください。
- 寒冷地(北海道、青森、秋田、岩手)及び最低気温が-10℃を下回る地域では、寒冷地仕様をご使用ください。
- 貯湯タンクユニットは原則として野外据付けですが、室内(機械室)に据付ける場合は、通気口を設け密閉室にしないでください。
- ヒートポンプユニットは室内に据付けないでください。
- 雨や雪が降った時にできる水たまりにつかるようなところへは据付けないでください。
- 浴室など湿気の多い所には据付けないでください。
- 船舶、車両に搭載すると、振動や揺れにより機器が故障するおそれがありますので、据付けないでください。
- 積雪地区に据付ける場合は、貯湯タンクユニットは小屋がけをして降雪を防いでください。また、ヒートポンプユニットは置台の上に据付けるなど雪が空気吸込口・吹出口から入らないようにしてください。また、屋根をつけて雪が積もらないようにしてください。
- 可燃性ガスや引火物、腐食性ガスの近くに据付けないでください。
- ヒートポンプユニットの据付け場所についてはエアコンの室外機と同様です。例えば、吹出し風・運転音が隣家の迷惑にならない場所、壁との適当な距離をとれる場所、サービス補修ができる場所など。

外気温度と加熱能力の関係について

- 加熱能力は外気温度が下がるにつれて低下します。従ってタンクへの貯湯に時間がかかる場合があります。

保証期間について

保証期間は買い上げの日より2年間です。ただし、熱交換器およびコンプレッサーは3年間、タンクは5年間です。

補修性能部品の保有期間について

ヒートポンプ式給湯機の補修性能部品の保有期間は製造打切り後、10年です。

安全に関するご注意

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 給湯機の近くにガス類や引火物をおかないでください。発火することがあります。
- アースを確実に取り付けてください。故障や漏電の時に感電するおそれがあります。アース工事は必ず販売店に依頼してください。
- 凍結防止対策を行ってください。配管が破裂してやけどすることがあります。
- 漏電遮断器の動作を確認してください。故障や漏電の時に感電するおそれがあります。
- 足をアンカーボルトで固定してください。本体が倒れてけがをすることがあります。
- 長期間のご使用によって、タンク内に水アカがたまったり、配管材料の劣化等によって水質が変わることがありますので、そのまま飲用しないでください。
- 床面が防水、排水処理されているか確認してください。
- お湯を使用する場合、給湯栓が熱くなっています。また蛇口から熱湯が出る場合がありますので、やけどにご注意ください。

愛情点検

長年ご使用のヒートポンプ給湯機の点検を!

こんな症状はありませんか

- お湯が早くなる。
- 時々漏電遮断器がはたらく。
- お湯の出が悪い。
- その他の異常、故障がある。
- 設置場所が濡れている。

ご使用中

故障や事故の防止のため、必ず販売店もしくはサービス部門に点検をご相談ください。

※ 1年に1回程度の定期点検をおすすめします。

その他使用上のご注意

- (水もれ点検) ●1か月に一度以上、給湯機本体または配管接続部などから水もれしていないか点検してください。中高層住宅では水もれると階下に被害をもたらすことがありますので、特にご注意ください。(長時間ご使用にならない時(1か月以上)) ●引越越し、長期のご旅行などでご使用にならないときは、必ず電源を切り、タンク内の水を全て排出してください。(熱湯にご注意) ●給湯栓を開けると、最初は水が出ますがしばらくすると急に熱湯に変わりますから、直接熱湯に触れないでください。特にご入浴のときなど、お子様やお年寄りがお湯を使用されるときは、やけどをなさぬよう、あらかじめ温水混合栓で適温に調節してあげてください。

その他付記事項

- 製品の色は印刷物ですので実際の色とは多少異なります。
- 製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
- 本カタログ掲載商品の標準価格には、配送、設置調整、取付工事等に関する費用は含まれておりません。また使用済み商品の引き取りに要する費用等は販売店にご相談ください。



サンデンは「チーム・マイナース6%」に参加しています。

サンデンは、21世紀にふさわしいメーカーとして、その生産現場における品質管理と環境対策の優位性を実証。

ISO 9001



●事業所(群馬県前橋市)  
登録証番号:JQA-1505  
取得年月日:1996年12月25日  
●SANDEN COMMERCIAL REFRIGERATION(THAILAND)CO.,LTD.  
登録証番号:JQA-QM3577  
取得年月日:1999年7月23日  
製品の「設計・製造及び付帯サービス」について品質保証システムを認証するものです。

ISO 14001



●事業所(群馬県前橋市)  
登録証番号:JQA-E-90083  
取得年月日:1997年12月12日  
●本社(国内)フロント  
登録証番号:JQA-EM0494  
取得年月日:1999年7月16日  
●SANDEN COMMERCIAL REFRIGERATION(THAILAND)CO.,LTD.  
登録証番号:JQA-EM0898  
取得年月日:2000年5月19日  
製品の開発および製造段階における環境保全活動を認証するものです。

お問い合わせ、ご相談は信用とサービスの行きといた当店へ



サンデン株式会社 東京本社

〒110-8555東京都台東区台東1-31-7  
URL <http://www.sanden.co.jp>

- 北海道支社..... ☎ 011-712-2952
- 東北支社..... ☎ 022-236-1611
- 関東支社..... ☎ 027-280-9355
- 宇都宮営業所..... ☎ 028-662-2161
- 長野支社..... ☎ 0263-26-5628
- 新潟支社..... ☎ 025-273-8185
- 東京支社..... ☎ 03-3833-1339
- 東関東支社..... ☎ 043-276-8571
- 埼玉支社..... ☎ 048-651-1210
- 神奈川支社..... ☎ 045-225-6371
- 東海支社..... ☎ 052-884-7221
- 静岡支社..... ☎ 054-283-3640
- 北陸支社..... ☎ 076-237-8155
- 関西支社..... ☎ 06-6339-2511
- 四国支社..... ☎ 087-882-5577
- 中国支社..... ☎ 082-232-3220
- 九州支社..... ☎ 092-471-1071
- ECOシステム事業部..... ☎ 03-3833-1225

このカタログの記載内容は2007年11月現在のものです。

サンデン  
エコキュート



自然冷媒CO<sub>2</sub>ヒートポンプ給湯機  
カタログ2007年度II

ECO CUTE

サンキュー!  
エコキュート  
100万台

「100万台」は、国内メーカーの総出荷台数です。



「エコキュート」の名称は、電力会社・販売メーカーが推奨する自然冷媒CO<sub>2</sub>ヒートポンプ給湯機の愛称です。本カタログ掲載商品の価格には、配送料、工事費、配管部品、据付部品、試運転調査費や使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

